

关于黄埔区科学城连接知识城快速通道 (北段)绿化工程初步设计专家评审会 议专家组意见

2022年12月16日,黄埔区住房和城乡建设局在黄埔区光宝路3号广州市市政工程设计研究总院新办公楼4楼会议室主持召开黄埔区科学城连接知识城快速通道(北段)工程初步设计专家评审会议。会议邀请相关单位、专家3名以及公众代表3名参加。与会专家和代表认真听取了编制单位及咨询单位的汇报后,审阅了相关文件,经充分讨论,形成专家组意见如下:

一、总体评价


编制单位提供的建设方案内容基本符合相关要求,咨询报告详实,方案论述理由充分,园林绿化保护专篇内容基本可行,总体方案和重要节点方案基本合理。按专家组意见修改完善后可作为下一阶段工作的依据。

二、相关意见和建议

- 1、部分绿带大中型乔木间距过密,灌木品种偏多,建议合理调整。
- 2、部分中央隔离带掉头位置,乔灌木视线通廊预留不足,建议植被适当整体后退。
- 3、广汕路隧道闭口段行道树缺失,建议优化断面设计,满足行道树种植条件。

- 4、部分设计细节可进一步优化，如量灌木是要考虑方位的最大影响，植物需养护的频波，习性，生态环境，功能。
- 5、优化南洋楹的间距是否太密。

专家签字：

Handwritten signature in cursive script, likely reading '李斌 李斌'.

2022年12月16日