

黄埔区2024年第一季度自来水管网压力情况

序号	测压点	供水企业	平均压力 (MPa)		
			1月	2月	3月
1	黄埔所	广州市自来水有限公司	0.30	0.31	0.30
2	广园东路	广州市自来水有限公司	0.30	0.31	0.32
3	双岗站	广州市自来水有限公司	0.28	0.31	0.31
4	黄埔电厂	广州市自来水有限公司	0.33	0.33	0.33
5	九龙大道1#桥	广州开发区水质监测中心	0.40	0.40	0.42
6	香雪大道南岗河	广州开发区水质监测中心	0.37	0.38	0.38
7	科学城石桥新村	广州开发区水质监测中心	0.36	0.35	0.36
8	科学城光宝路	广州开发区水质监测中心	0.30	0.31	0.30
9	科学城黄陂新村	广州开发区水质监测中心	0.30	0.29	0.29
10	东区云埔东诚	广州开发区水质监测中心	0.25	0.27	0.26
11	永龙隧道北	广州开发区水质监测中心	0.31	0.31	0.32
12	科学城水西	广州开发区水质监测中心	0.21	0.20	0.20
13	开萝大道南岗河桥底	广州开发区水质监测中心	0.35	0.36	0.36
14	科学城南部海格通信	广州开发区水质监测中心	0.31	0.32	0.32
15	开源大道东捷路跨桥	广州开发区水质监测中心	0.39	0.39	0.39

注：管网压力合格标准为 ≥ 0.14 MPa